



Volumes Baignoire	Volumes Douche avec receveur	Volumes Douche sans receveur
	<b>Volume 1</b>	<b>Volume 2</b>
<b>Degré de protection</b>	<b>IP X4 minimum</b>	<b>IP X4 minimum</b>
<b>Appareillage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de Socle de prise de courant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socle de prise de courant alimenté par transformateur de séparation.</li> <li>• Socle DCL protégé par DDR 30mA.</li> </ul>
<b>Matériels d'utilisation (hors chauffe-eau)</b>	Alimenté par <b>TBTS limitée à 12 V alternatif ou 30 V continu</b>	<b>Classe II</b> et protégé par DDR de 30 mA ou alimenté par <b>TBTS limitée à 12 V alternatif ou 30 V continu.</b>

Etiquette Volume 2016 - 01/02/2016

Appareil de classe II IP44, peut être positionné dans le volume 2 de la salle de bain selon la norme NF C126100/A2 :

**1**

INPUT 220V    OUTPUT

Vis et chevilles non fournies

**2**

a

A → a